



序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
80	GX-B1340/21-8-22041	2022.5.26	该通风机共测试3个运行状态（双级运行，运行频率50Hz，叶片角度分别为+1.5°/+4.5°、+2°/+5°和0°/+3°，），所检项目合格。	
81	GX-B1340/21-8-22042	2022.5.26	该通风机共测试3个运行状态（双级运行，运行频率50Hz，叶片角度分别为+2.5°/+4.5°、+3°/+5°和+1°/+3°，），所检项目合格。	
82	GX-B1341/21-8-22040 (代替22036)	2022.05.30	综合判定：合格。	