











序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
1	GX-B1321/20-P-23044~23061	2023. 6. 1	本次共检电力电缆18条，18条电力电缆所检项目合格。	 <p>2023.5.25</p>
2	GX-B1321/20-P-23003~23010	2023. 6. 2	本次共检电力电缆8条，8条电力电缆所检项目合格。	 <p>2023.4.17</p>
3	GX-B1321/20-P-23019~23022	2023. 6. 2	本次共检电力电缆4条，4条电力电缆所检项目合格。	 <p>2023.4.19</p>

4	GX-B1312/20-P-23002~23003	2023.6.2	本次共检电力变压器2台，2台电力变压器所检项目合格。			
5	GX-B1312/20-P-23008	2023.6.2	所检项目合格。			
6	GX-B1495/20-P-23037~23038	2023.6.1	本次共检高压开关设备2台，2台高压开关设备所检项目合格。			

7	GX-B1495/20-P-23056~23059	2023.6.1	本次共检高压开关设备4台，4台高压开关设备所检项目合格。			
8	GX-B1495/20-P-23060~23064	2023.6.1	本次共检高压开关设备5台，5台高压开关设备所检项目合格。			
9	GX-B1321/20-P-23017-23018	2023.6.5	本次共检电力电缆2条，2条电力电缆所检项目合格。			

10	GX-B1321/20-P-23030-23032	2023.6.5	本次共检电力电缆3条，3条电力电缆所检项目合格。			
11	GX-B1321/20-P-23036-23043	2023.6.5	本次共检电力电缆8条，8条电力电缆所检项目合格。			
12	GX-B1321/20-P-23033-23036	2023.6.5	本次共检电力电缆4条，4条电力电缆所检项目合格。			

13	GX-B1312/20-P-23006~23007	2023.6.5	本次共检电力变压器2台，2台电力变压器所检项目合格。			
14	GX-B1312/20-P-23014~23016	2023.6.5	本次共检电力变压器3台，3台电力变压器所检项目合格。			
15	GX-B1404/20-P-23003	2023.6.8	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。			

16	GX-B1404/20-P-23004	2023.6.8	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。			
17	GX-B1404/20-P-23005	2023.6.8	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。		